


 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA	TANGGAP DARURAT BILA LISTRIK PADAM			 RSUD BUNG KARNO
	No. Dokumen : 26.04.16	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1	
SPO	Tanggal terbit : 11 Mei 2020	Ditetapkan, DIREKTUR   dr. WAHYU INDIANTO, M.H. NIP. 19681118 20003 1 004		
PENGERTIAN	Antisipasi bila terjadi listrik padam dari area-area yang tidak boleh mati saat terjadi listrik padam.			
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk tanggap darurat bila listrik padam.			
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur UPT RSUD BUNG KARNO Nomor : 566/213a/2020 Tentang Kebijakan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.			
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Generator diesel (genset) akan bekerja secara otomatis 2. Dalam waktu ± 15 detik energy listrik PLN digantikan dengan energy listrik Diesel 3. Area-area RSUD Bung Karno yang tidak boleh padam antara lain IBS, HCU akan di backup dengan batrey UPS 4. Petugas IPSRS melaporkan setiap 30 menit kinerja genset 			
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. IPSRS 2. Seluruh Instalasi RSUD Bung Karno 			